



PROCEDURA


- 1** Prendere una fiala **HI96783V-0** e aggiungere **4 mL** di campione
(Inclinare la fiala a 45°)


- 2** Capovolgere **varie volte** per miscelare


- 3** Pulire la fiala


- 4** **ZERO**
Letture della fiala del bianco
- 5** Aggiungere Bustina **HI96783-0** Reagente Nitriti Scala Bassa


- 6** Capovolgere varie volte per **30 secondi**


- 7** Attesa **10 minuti**


- 8** Pulire la fiala


- 9** **READ**
Letture della fiala col campione*

NOTE

* I risultati dell'analisi sono espressi in $\mu\text{g/L}$ di azoto nitroso (NO_2^--N). Sugli strumenti HI801 e su HI83399, premere il tasto **Chem Frm** (Formula chimica) per convertire il valore in $\mu\text{g/L}$ di nitriti (NO_2^-) e nitrito di sodio (NaNO_2)

FATTORE DI CONVERSIONE

Per convertire da unità di azoto nitroso (NO_2^--N) a nitriti (NO_2^-) si deve moltiplicare il valore per **3,29**.

Per convertire da unità di nitriti (NO_2^-) ad azoto nitroso (NO_2^--N) dividere il valore per **3,29**.

SPECIFICHE TECNICHE

Scala	da 0 a 600 $\mu\text{g/l}$ (come $\text{NO}_2^- \text{-N}$)
Accuratezza	$\pm 10 \mu\text{g/L} \pm 3\%$ della lettura a 25°C
Lunghezza d'onda	525 nm
Metodo	Diazotazione

AVVERTENZE

- Conservare le fiale non utilizzate nel loro contenitore, in un luogo fresco e al buio.
- In caso di campioni sporchi, si raccomanda di filtrare con filtro a 0.45 μm

INTERFERENZE

Il pH del campione deve essere **compreso tra 2.0 e 3.0 pH** dopo l'aggiunta dei reagenti.

Interferenze possono essere causate da:

- Cloro, Sodio, Solfati superiori a 2000 mg/L
- Ammonio, Calcio, Nitrati, Fosfati, Potassio superiori a 1000 mg/L
- Magnesio superiore a 500 mg/L
- Rame superiore a 100 mg/L
- Manganese, Zinco superiori a 25 mg/L
- Nichel superiore a 10 mg/L
- Ferro superiore a 5 mg/L

APPLICAZIONI

Acque reflue, acqua potabile, acque superficiali, acque minerali, acque sotterranee.

SIGNIFICATO E USO

I nitriti sono uno stato di ossidazione intermedio dell'azoto, sia nell'ossidazione dell'ammoniaca a nitrato che nella riduzione del nitrato. Sia l'ossidazione che la riduzione possono verificarsi in impianti di trattamento delle acque reflue, sistemi di distribuzione dell'acqua e acque naturali. I nitriti possono entrare in un sistema di approvvigionamento idrico attraverso il loro uso come inibitori di corrosione nelle acque di processo. I nitriti cambiano la normale forma dell'emoglobina, che trasporta l'ossigeno attraverso il sangue al resto del corpo, in una forma chiamata metaemoglobina che non riesce più a trasportare ossigeno.

PRINCIPIO

I nitriti sono determinati attraverso la formazione di un colorante azoico rosso porpora prodotto in soluzione acida accoppiando la sulfanilamide diazotizzata con ammine aromatiche.